

IK10 防護等級符合性聲明書

本公司電氣控制箱產品 FT 系列出線孔控制箱（共 53 個尺寸如附件一），
根據規範 IEC 62262:2002 與 EN 62262:2002，
經 TÜV 測試符合 IK10 衝擊防護標準。

證書編號 Certificate no.	NR1105210015
檔案編號 File no.	TWR2107001 001
發證日期 Issued date	2021 / 07 / 07
有效日期 Valid until	2026 / 07 / 06

特此聲明。

2022 年 9 月 14 日

日期



非石實業股份有限公司

非石實業股份有限公司
 台南市山上區明和里北勢洲 90-1 號
 TEL: 06-5781135 FAX: 06-5783077

附件一：

NO.	型號		高度(mm)	寬度(mm)	深度(mm)
1	FT	202015	200	200	150
2	FT	302015	300	200	150
3	FT	302515	300	250	150
4	FT	302520	300	250	200
5	FT	303015	300	300	150
6	FT	303020	300	300	200
7	FT	304015	300	400	150
8	FT	304020	300	400	200
9	FT	403015	400	300	150
10	FT	403020	400	300	200
11	FT	404012	400	400	120
12	FT	404015	400	400	150
13	FT	404020	400	400	200
14	FT	406020	400	600	200
15	FT	406025	400	600	250
16	FT	406030	400	600	300
17	FT	503015	500	300	150
18	FT	503020	500	300	200
19	FT	504015	500	400	150
20	FT	504020	500	400	200
21	FT	504025	500	400	250
22	FT	505020	500	500	200
23	FT	505025	500	500	250
24	FT	507020	500	700	200
25	FT	507025	500	700	250
26	FT	604020	600	400	200
27	FT	604025	600	400	250
28	FT	604030	600	400	300
29	FT	605020	600	500	200
30	FT	605025	600	500	250
31	FT	606020	600	600	200

非石實業股份有限公司
 台南市山上區明和里北勢洲 90-1 號
 TEL: 06-5781135 FAX: 06-5783077

32	FT	606025	600	600	250
33	FT	606030	600	600	300
34	FT	606040	600	600	400
35	FT	608030	600	800	300
36	FT	705020	700	500	200
37	FT	705025	700	500	250
38	FT	806020	800	600	200
39	FT	806025	800	600	250
40	FT	806030	800	600	300
41	FT	806040	800	600	400
42	FT	808025	800	800	250
43	FT	808030	800	800	300
44	FT	1006020	1000	600	200
45	FT	1006025	1000	600	250
46	FT	1006030	1000	600	300
47	FT	1006040	1000	600	400
48	FT	1008025	1000	800	250
49	FT	1008030	1000	800	300
50	FT	1206020	1200	600	200
51	FT	1206030	1200	600	300
52	FT	1206040	1200	600	400
53	FT	1208030	1200	800	300